

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518 697 558 e-mail: r.kavka@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP66104/23/380
spis. značka: OŽPÚP/4589/2023/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Roman Kavka

Kyjov 1. června 2023

OBECNÍ ÚŘAD Bukovany, okr. Hodonín	
Dodlo dle: č.j.: - 2.06. 2023	Zpracoval: 197
Podpis: ZUK-254/2023	Ukl. znak:

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení pro povolení stavby vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV) a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351, kterou dne 17.2.2023 podala Obec Bukovany, IČ: 002 84 793, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a podle § 15 vodního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV), na pozemcích st. p. 100/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 64/1 (zahrada), parc. č. 107 (orná půda), parc. č. 110 (ostatní plocha), parc. č. 266/2 (orná půda), parc. č. 310/19 (ostatní plocha), parc. č. 310/26 (orná půda), parc. č. 310/33 (orná půda), parc. č. 310/46 (orná půda), parc. č. 310/52 (orná půda), parc. č. 311/1 (lesní pozemek), parc. č. 555/19 (orná půda), parc. č. 637/1 (orná půda), parc. č. 637/3 (orná půda), parc. č. 638/1 (orná půda), parc. č. 675/5 (vinice), parc. č. 675/7 (orná půda), parc. č. 676/2 (orná půda), parc. č. 677 (orná půda), parc. č. 678/3 (orná půda), parc. č. 678/5 (vinice), parc. č. 679/1 (orná půda), parc. č. 679/3 (orná půda), parc. č. 679/6 (zahrada), parc. č. 679/7 (zahrada), parc. č. 679/8 (zahrada), parc. č. 679/9 (zahrada), parc. č. 682/1 (orná půda), parc. č. 682/4 (vinice), parc. č. 683/1 (orná půda), parc. č. 683/5 (orná půda), parc. č. 683/7 (orná půda), parc. č. 686/5 (orná půda), parc. č. 687/1 (zahrada), parc. č. 687/4 (vinice), parc. č. 693/1 (orná půda), parc. č. 694/3 (zahrada), parc. č. 694/5 (orná půda), parc. č. 695/1 (zahrada), parc. č. 695/3 (vinice), parc. č. 695/4 (orná půda), parc. č. 697 (orná půda), parc. č. 700/1 (orná půda), parc. č. 700/2 (orná půda), parc. č. 702/1 (orná půda), parc. č. 702/7 (vinice), parc. č. 702/8 (vinice), parc. č. 702/9 (orná půda), parc. č. 703/3 (zahrada), parc. č. 703/5

Strana 1 (celkem 19)

Rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV) a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351- Obec Bukovany, IČ: 002 84 793, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany

(zahrada), parc. č. 704/1 (orná půda), parc. č. 704/4 (orná půda), parc. č. 707/2 (orná půda), parc. č. 708/1 (orná půda), parc. č. 708/2 (orná půda), parc. č. 709/1 (orná půda), parc. č. 710/1 (orná půda), parc. č. 710/2 (orná půda), parc. č. 711/1 (orná půda), parc. č. 752/1 (lesní pozemek), parc. č. 752/15 (ostatní plocha), parc. č. 752/16 (ostatní plocha), parc. č. 800/15 (orná půda), parc. č. 800/17 (orná půda), parc. č. 800/19 (orná půda), parc. č. 1136/19 (orná půda), parc. č. 1703/3 (ostatní plocha), parc. č. 1709/6 (ostatní plocha), parc. č. 1721/1 (ostatní plocha), parc. č. 1721/8 (ostatní plocha), parc. č. 1723/8 (ostatní plocha), parc. č. 1723/11 (ostatní plocha), parc. č. 1723/24 (ostatní plocha), parc. č. 1723/38 (ostatní plocha), parc. č. 1727 (ostatní plocha), parc. č. 1730/47 (ostatní plocha), parc. č. 1730/49 (ostatní plocha) v katastrálním území Bukovany u Kyjova, ČHP 4-17-01-076, v kraji Jihomoravském, obci Bukovanka IDVT 10193351, umístění ČOV vůči břehu - levý břeh, ř.km 3,39.

Orientační určení polohy ČOV (souřadnice x,y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): x = 1 182 204,70; y = 564 047,30

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 100/2, 190, 191, 211, 241, 249, 251, 312, 313, 314, 323, 335, 337, 339, 343, 345, 347, 348, 353, 362, 369, 383, 387, 391, 397/1, 415/1, 415/2, parc. č. 84/1, 84/2, 106, 109, 310/22, 310/23, 310/27, 310/28, 310/31, 310/35, 310/36, 310/38, 310/48, 310/49, 634, 645, 646/2, 650/1, 650/5, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 653/1, 653/5, 654/1, 654/3, 655, 656/1, 657/1, 657/3, 658/1, 661/2, 662, 664/1, 664/8, 665/1, 665/2, 666/1, 667/1, 668/1, 668/2, 670/1, 670/3, 671/1, 671/7, 672/1, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2, 675/1, 675/2, 676/1, 678/1, 678/8, 680, 692/1, 692/2, 693/2, 698, 699/1, 699/2, 706, 707/1, 752/14, 752/19, 800/13, 800/14, 800/18, 800/99, 1136/15, 1721/3, 1721/5, 1721/6, 1721/7 v katastrálním území Bukovany u Kyjova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bukovany č.p. 120, č.p. 149, č.p. 165, č.p. 19, č.p. 16, č.p. 228, č.p. 234, č.p. 240, č.p. 242, č.p. 237, č.p. 241, č.p. 243, č.p. 110, č.p. 247, č.p. 251, č.p. 253, č.p. 252, č.p. 260, č.p. 262, č.p. 112, č.p. 278, č.p. 273, č.p. 274, č.p. 276, č.p. 286 a č.p. 286.

Stručný popis vodního díla:

Účelem stavby je výstavba kanalizačního sběrače „A“ včetně odlehčovací komory OK1A, odlehčovací stoky „OS1A“, stoky „AG“, „B“, „BD“ a stoky „AC“, odlehčovací stoky „OSAC“ včetně čerpací stanice splaškových a naředěných splaškových vod ČS-1 s výtlakem A. Součástí ČS-1 je stavební objekt přípojky NN k ČS-1. Jedná se o dobudování jednotné kanalizace. Součástí stavby bude i výstavba splaškové stoky „C“ včetně čerpací stanice splaškových vod ČS-2 s výtlakem C a splaškové stoky „D“ a „E“. Součástí ČS-2 je stavební objekt přípojky NN k ČS-2.

Stavba řeší výstavbu čistírny odpadních vod ČOV pro obec Bukovany u Kyjova s napojením splaškových vod z rekreační lokality Bukovanský mlýn včetně všech technologických zařízení a dalších souvisejících stavebních objektů jako příjezdová komunikace k ČOV, vodovodní přípojka ČOV a přípojka VN, NN včetně transformační stanice. ČOV Bukovany je navržena s výhledem pro 1 100 EO.

V obci je v současné době částečně vybudována jednotná kanalizace s jednotlivými výústěmi do toku Bukovanka –V6, V2, V8, V7 (současné značení).

Dobudováním kanalizace se stávající vyústění V6, V2, V7 do toku zruší a sběračem „A“ se odpadní vody přivedou na ČOV Bukovany.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 01: Kanalizace - podobjekty a provozní soubory:

SO01.1: Čerpací stanice ČS-1

PS01.1.1: ČS-1 – technologická část

PS01.1.2: ČS-1 - elektrotechnická část

Strana 2 (celkem 19)

- SO01.2 : Čerpací stanice ČS-2
- PS01.2.1: ČS-2 – technologická část
- PS01.2.2: ČS-2 - elektrotechnická část
- SO01.3: Přípojka NN k ČS-1
- SO01.4: Přípojka NN k ČS-2
- SO01.5: ČS-1 – sjezd na silnici III/4301

SO 02: ČOV:

- SO02.1 Čerpací stanice
- SO02.2 Dešťová zdrž
- SO02.3 Čistírenský monoblok
- SO02.4 Provozní objekt
- SO02.5 Měrný objekt
- SO02.6 Trubní rozvody
- SO02.7 Výustní objekt
- SO02.8 Terénní úpravy
- SO02.9 Komunikace a zpevněné plochy
- SO02.10 Sadové úpravy
- SO02.11 Oplocení ČOV
- SO02.12 Stavební elektroinstalace
- SO02.13 Vodovodní přípojka

Provozní soubory ČOV:

- ČOV – strojně technologická část
- PS 02.1 Čerpací stanice
- PS02. 2 Dešťová zdrž
- PS02. 3 Čistírenský monoblok
- PS02.4 Chemické hospodářství
- PS02.5 Měrný objekt
- PS02.6 Šoupátková kanalizační šachta ŠŠ
- ČOV – elektrotechnická část
- PS02.7 PRS, MaR, Dálkový přenos dat

SO03: Příjezdová komunikace k ČOV včetně sjezdu na silnici III/4301

SO04: Neobsazeno, Vodovodní přípojka k ČOV řešena jako SO02.13

SO05: Přípojka VN, TS, NN k ČOV

SO01: Kanalizace**Dobudování stávající jednotné kanalizace:**

- sběrač „A“ – 1. část – PP SN10 DN 300 mm - 320,2 m
- PP SN10 DN 200 mm – 18,5 m /škrtkící trať /
- OK1A – 5,2 m / v ose sběrače /
- PP SN12 DN 800 mm – 10,5 m

celkem sběrač „A“ - 1.část potrubí 349,2 m + OK1A o dl. 5,2 m = 354,4 m

- odlehčovací stoka OS1A - PP SN12 DN 800 mm – 8,7 m + žlab o délce 7,7 m
- sběrač „A“ – 2. část – PP SN10 DN 300 mm - 145 m
- stoka „AG“ – PP SN10 DN 400 mm - 154,3 m
- stoka „B“ – PP SN10 DN 400 mm - 59,1m
- PP SN10 DN 300 mm – 11,4 m

celkem stoka „B“ – 70,5 m

- stoka „BD“ – PP SN10 DN 300 – 16,5 m

Jednotná kanalizace celkem potrubí 744,2 m.

Součástí stavby je i výstavba odlehčovací komory OK1A a výustního objektu V1.

Strana 3 (celkem 19)

Vybudování splaškové stoky:

- stoka „D“ – PP SN10 – DN 250 mm – 254,6 m

- stoka „E“ – PP SN10 – DN 250 mm – 37,7 m

Splašková kanalizace celkem potrubí 292,3 m.

Kanalizace – celkem potrubí – 1 036,5 m, z toho

PP SN10 DN 200 mm – 18,5 m

PP SN10 DN 250 mm – 292,3 m

PP SN10 DN 300 mm – 493,1 m

PP SN10 DN 400 mm – 213,4 m

PP SN12 DN 800 mm – 19,2 m

Odlehčovací komora OK1A na sběrači „A“ – 1.část je navržena jako kusový vodohospodářský typizovaný výrobek, který se na stavbě osadí a provede se zabudování do stokové sítě (betonování a propoje s kanalizačními potrubími). Návrh odlehčovací komory – navržena v ředícím poměru min. 1:15 k max. hodinovému průtoku splašků z části obce Bukovany s přihlédnutím na množství čerpaných vod v čerpací stanici ČS-1 a ČS-2. ČS-1 je navržena i pro akumulaci a čerpání splaškových vod z lokality Bukovanský mlýn.

Výústní objekt V 1

Jedná se o vyústění odlehčovací stoky OS1A z PP SN12 DN 800 mm včetně návrhu odvodňovacího žlabu. V místě vyústění je navrženo opevnění z dlažby z lomového kamene do podkladního betonu. Úsek zpevnění je stabilizován stávajícími prahy (tzv. gabiony).

SO01.01: Čerpací stanice splaškových a nařaděných splaškových vod ČS-1

- jednotná stoka „AC“ - PP SN10 DN 600 mm – 9,8 m

- odlehčovací stoka „OS1AC“ – PP SN10 DN 600 mm – 4,1 m + žlab o délce 2,2 m

- výtlač „A“ – PEHD PE100 RC SDR17 – Ø 110/6,6 mm – 78,7 m

Celkem – 92,6 m

ČS-1 má i funkci odlehčovací komory.

SO01.02: Čerpací stanice splaškových vod ČS-2

- splašková stoka „C“ - PP SN10 DN 250 mm – 212,4 m

- výtlač „C“ – PEHD PE100 RC SDR17 – Ø 90/5,4 mm - 87 m

- PP SN10 DN 250 mm – 4 m /uklidňovací stoka/

- výtlač „C“ - celkem 91 m

Celkem - 303,4 m.

Celkem jednotná kanalizace (SO01 a SO01.1) - 836,8 m a splašková kanalizace (SO01 a SO01.2) - 595,7 m.

Celkem kanalizace 1 432,5 m, z toho

PP SN10 DN 200 mm - 18,5 m

PP SN10 DN 250 mm - 508,7 m

PP SN10 DN 300 mm - 493,1 m

PP SN10 DN 400 mm - 213,4 m

PP SN10 DN 600 mm - 13,9 m

PP SN12 DN 800 mm - 19,2 m

PEHD PE100 RC SDR17 - Ø 110/6,6 mm – 78,7 m /tlaková kanalizace/

PEHD PE100 RC SDR17 - Ø 90/5,4 mm - 87 m /tlaková kanalizace/

Specifikace materiálů:

Dimenze DN 200 mm až DN 600 mm – kanalizační potrubí hladkostěnné z PP kruhové tuhosti min. SN10 kN/m² dle ČSN EN 1852 s hrdlem bez příměsí a plniv

Dimenze DN 800 mm – kanalizační potrubí hladkostěnné z PP kruhové tuhosti min. SN12 kN/m² dle ČSN EN 1852 s hrdlem bez příměsí a plniv

Výústní objekt V 2 – tok Bukovanka, IDVT 1019335. Jedná se o vyústění odlehčovací stoky OSAC z PP SN10 DN 600 mm. V místě vyústění bude kanalizační trubka stabilizována opevněním z betonu tř. C20/25 o rozměrech 1,4 x 1,4 m a šířce 0,4 m. Z toho přesah nad horní stěnou trubky bude 0,2 m. Další část opevnění bude vybudována jako povrchové z lomového kamene uloženého do betonu (beton třídy C 20/25). Nové opevnění bude v ose 2,2 m dlouhé a široké 2,6 m, a to včetně zakončení na bočních stranách příčným betonovým prahem 400x200 mm. Spodní část opevnění bude zakončena opřením a navázáním na stávající opevnění koryta toku z lomového kamene do betonu.

Čerpací stanice ČS-1 je umístěna na svahovitém terénu. Popis návrhu v tomto terénu – opěrná zeď, oplocení a další.

Technologický domek je součástí čerpací stanice ČS2 – stavební části. Technologický domek bude vybudován jako typový v blízkosti ČS2 o vnějším půdorysném rozměru 2100 x 2600 mm, o celkové výšce 2450 mm. Slouží pro umístění rozvaděče přípojky NN a rozvaděče vnitřní elektroinstalace včetně zařízení pro přenos dat. Domek je jednoprostorový, zděný z lícovaných cihel. V domku bude na stěně osazen plastový rozvaděč, ze kterého bude napojena stavební a technologická instalace. Uvnitř domku bude instalováno osvětlení, které bude spínáno od vstupu.

PS01.1.1. Čerpací stanice ČS-1 – technologická část

V čerpací stanici jsou navržena 2 ks záplavných kalových čerpadel se šroubovým odstředivým kolem. V případě čerpání splašků bude v provozu jedno čerpadlo, při deštném průtoku budou v provozu obě čerpadla. Bude se čerpat do společného výtlaku. Zaústění výtlaku je do stávající uklidňovací šachty Š164. Čerpání a chod čerpadel je ovládáno v závislosti na výšce hladiny.

PS01.1.2. Čerpací stanice ČS-1 – elektrotechnická část

SO01. 2: Čerpací stanice splaškových vod ČS-2

Čerpací stanice ČS-2 bude čerpat splaškové odpadní vody z části obce Bukovany. Jedná se o ulici Za Kovárnou a ul. Bohuslavická. Splašková stoka „C“ ústí do ČS-2 bude vybudována jak pro stávající zástavbu, tak pro nově navrhovanou zástavbu v celkové délce 212,4 m. Čerpat se bude do stokové kanalizační sítě obce Bukovany a dále gravitačně stokovou sítí Bukovany na nově navrhovanou a vyprojektovanou ČOV Bukovany. Objekt ČS-2 (osa) je umístěn cca 5,3 m od kraje místní asfaltové komunikace v lokalitě Za Kovárnou. ČS-2 nebude oplocena.

Technologický domek

Je součástí čerpací stanice ČS2 – stavební části. Technologický domek bude vybudován jako typový v blízkosti ČS2 o vnějším půdorysném rozměru 2100 x 2600 mm, o celkové výšce 2450 mm. Slouží pro umístění rozvaděče přípojky NN a rozvaděče vnitřní elektroinstalace včetně zařízení pro přenos dat.

PS01.2.1. Čerpací stanice ČS-2 – technologická část

V čerpací stanici jsou navrženy 2 ks kalových čerpadel do suché jímky. V případě čerpání splaškových vod bude v provozu jedno čerpadlo, druhé čerpadlo bude jako rezervní pro čerpání splašků v případě poruchy. Obě čerpadla se budou v provozu střídát. Bude se čerpat do společného výtlaku. Výtlak bude napojen do nově navržené kanalizační šachty Š213 (uklidňovací). Dále pak gravitačně přes potrubí z PP DN 250 mm v délce 4,0 m do stávající kanalizační šachty Š125. Čerpání a chod čerpadel je ovládáno v závislosti na výšce hladiny.

PS01.2.2. Čerpací stanice ČS-2 – elektrotechnická část

SO.01.3. Přípojka NN k čerpací stanici ČS-1

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh přípojky NN pro připojení čerpací stanice ČS-1 v obci Bukovany v rámci stavby „Bukovany – Likvidace odpadních vod“. Pro připojení ČS-1 bude zřízeno nové odběrné místo z distribuční sítě NN.

Čerpací stanice bude napojena ze stávajícího venkovního vedení NN v dané lokalitě, svodem z nejbližšího podpěrného bodu sítě NN, kterým je betonový sloup na parc.č.1723/11, vedle mostku

přes potok Bukovanka, naproti RD č.p.29. Přípojka NN bude provedena kabelem typu NAYY 4x25mm² do přípojkové skříně SP100 na sloupu ve výšce 2,7 m nad terénem. Dále bude pokračovat část přípojky NN do elektroměrového rozváděče RE na technologickém domku. Délka trasy kabelové přípojky NN (vč. HDV) je cca 8 m.

SO.01.4. Přípojka NN k čerpací stanici ČS-2

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh přípojky NN (rozšíření distribuční sítě NN) pro připojení čerpací stanice ČS-2 v obci Bukovany. Pro připojení ČS-2 bude zřízeno nové odběrné místo z distribuční sítě NN. Čerpací stanice bude napojena ze stávajícího kabelového vedení NN v dané lokalitě vysmyčkováním stávajícího kabelu typu NAYY 4x150mm² do přípojkové skříně SS100 na technologickém domku ČS. Délka trasy kabelové smyčky je cca 25 m.

SO.01.5: ČS-1 – sjezd na silnici III/4301

Stavební objekt SO.01.5 řeší návrh sjezdu a zpevněné plochy, která bude umožňovat dopravní obsluhu navržené čerpací stanice.

Navržená zpevněná plocha bude navazovat na stávající silnici III/4301 v délce 16,91 m. Podél napojení na silnici je stávající nájezdový obrubník, který návrh respektuje a na něj bude navržená stavba navazovat. Navržená zpevněná plocha je v místě, kde je v současné době stávající parkovací plocha. Dlažba z této plochy bude rozebrána a následně si ji majitel převezme k odvozu. Sjezd k čerpací stanici je navržen v šířce 7,75 m a délce 7,26 m. Zpevněná plocha kolem objektu čerpací stanice a technologického domku bude lemovat navržená opěrná stěna.

Kanalizační šachty jsou navrženy prefabrikované z betonu DN 1000 mm nebo DN 1500 mm.

Na splaškové stoce „D“ a „E“ jsou navrženy kanalizační šachty z PP DN 600 mm.

Úprava šachty v extravilánu (pole) – poklop nad terénem bude osazen minimálně 0,5 m a to při použití prefabrikovaného kónusu, těleso šachty bude obetonováno do hloubky min. 0,5 m pod terénem a do výšky osazení nivelety poklopu. Jedná se o úpravu šachet Š185 a Š186, celkem 2 ks šachet.

Součástí stavby bude přepojení stávajících funkčních kanalizačních přípojek z nemovitostí a stávajících uličních vpustí.

Zrušení stávající kanalizace, stávajících vyústění:

- stoka „A“ – KT (beton) – DN 1200 mm – 46,51 m

KT – DN 300 mm – 3,31 m

stoka „A“ celkem – 49,82 m zalití řídkým betonem nebo jinou vhodnou ekologicky nezávadnou směsí, vybourání Š1 z betonu DN 1500 mm o hloubce 1,93 m, zrušení stávajícího vyústění V2

stoka „B“ – SKL – DN 600 mm – 4,78 m zalití řídkým betonem nebo jinou vhodnou ekologicky nezávadnou směsí, vybourání původní Š129 z betonu DN 1000 mm o výšce 1,76 m, cca 0.5 m nad terénem a zrušení stávajícího vyústění V6.

stoka „B“ – KT – DN 400 mm – 12,45 m

beton – DN 500 mm – 47,59 m

stoka „B“ celkem – 60,04 m, vybourání mělké šachty resp. uliční vpusti, hloubka cca 1 m

stoka „AG“ – beton DN 400 mm – 87,66 m zalití řídkým betonem nebo jinou vhodnou ekologicky nezávadnou směsí, vybourání šachet resp. uličních vpustí Š46, Š47, Š48, Š48a, Š49, Š50 – pro bourání a zpětnou úpravu vozovky bude potřeba zajistit vypnutí kabelu VN!

stoka „AG1“ – beton DN 400 mm – 55,48 m zalití řídkým betonem nebo jinou vhodnou ekologicky nezávadnou směsí, vybourání šachet resp. uličních vpustí Š52, Š53, Š54

stoka „AG1“ – beton DN 500 mm – 4 m – vybourání pro umístění nových šachet Š49 a Š224

Celkem zrušení stávající kanalizace – 261,78 m

Dojde k bourání

- stávajících místních komunikací pro výkop rýhy pro uložení kanalizace a přepojení kanalizačních přípojek.

stoka „BD“ – PVC DN 300 mm – 3,77 m - vybourání a nahrazení novým potrubím

Strana 6 (celkem 19)

stoka „AG“, „AG1“ – vybourání stávajících uličních vpustí – 4 ks
stoka „B“ (Bohuslavická) - vybourání 1 ks uliční vpusti

SO.02: Čistírna odpadních vod ČOV

Technologicky se jedná o čistírnu mechanicko-biologickou. Biologické čištění je založeno na principu nízko zatěžované aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu. Biologická část se skládá z aktivační nádrže, dosazovací a kalové nádrže.

SO 02: ČOV je členěn na tyto podobjekty:

SO02.1 Čerpací stanice

SO02.2 Dešťová zdrž

SO02.3 Čistírenský monoblok

SO02.4 Provozní objekt

SO02.5 Měrný objekt

SO02.6 Trubní rozvody

SO02.7 Výustní objekt - Dno potrubí bude 0,50 m nad upraveným dnem koryta toku cca Q_5 .

SO02.8 Terénní úpravy

SO02.9 Komunikace a zpevněné plochy

SO02.10 Sadové úpravy

SO02.11 Oplocení ČOV

SO02.12 Stavební elektroinstalace

SO02.13 Vodovodní přípojka /původně SO04/ Parametry vodovodní přípojky: tlakové potrubí z HDPE PE100 RC SDR11 32x3 mm o délce 7,0 m.

Provozní soubory ČOV:

ČOV – strojně technologická část

PS 02.1 Čerpací stanice

PS02. 2 Dešťová zdrž

PS02. 3 Čistírenský monoblok

PS02.4 Chemické hospodářství

PS02.5 Měrný objekt

PS02.6 Šoupátková kanalizační šachta ŠŠ

ČOV – elektrotechnická část

PS02.7 PRS, MaR, Dálkový přenos dat

SO 03: Příjezdová komunikace k ČOV

Stavební objekt SO.03 řeší návrh účelové komunikace, která umožňuje a zajišťuje možnost dopravní obsluhy navržené čistírny odpadních vod.

Účelová komunikace má navržený kryt z asfaltobetonu, šířka komunikace je navržena 4,00 m a délka je 148,71 m. Účelová komunikace je na stávající silnici III/4301 připojena přípojovacími oblouky $R = 10,00$ m, šířka vozovky v místě připojení je 24,08 m.

SO.05. Přípojka VN, TS, NN k ČOV

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh přípojky VN a odběratelské stožárové trafostanice pro areál ČOV v obci Bukovany v rámci stavby „Bukovany – Likvidace odpadních vod“. Pro připojení ČOV bude zřízeno nové odběrné místo z distribuční sítě VN. Přípojka VN je navržena odbočením ze stávajícího venkovního vedení VN, z betonového sloupu na parc.č. 637/3 k.ú. Bukovany u Kyjova. Tento sloup bude z důvodu mechanické stability vyměněn a bude na něm umístěn úsekový odpojovač. Přípojka VN bude provedena holými vodiči typu AlFe 3x42/7, délka trasy přípojky VN je 25 m.

a) Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace – situace přehledná – (výkres č. C.2), s umístěním stavby.

b) Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Bukovany – likvidace odpadních vod“ ověřené vodoprávním úřadem, kterou zpracovala společnost ARTESIA, spol. s r.o., Ratíškovice IČ: 45475199 (hlavní projektant) a ověřena Ing. Jaroslavem Bystřickým, ČKAIT 1300433, zak. č. 01/2022 z 06/2022 a Ing. Jaroslavem Stupkou ČKAIT: 1001381, Ing. Radomírem Prokešem ČKAIT 1300825, Ing. Janem Martinkem ČKAIT 1300948; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Provádět stavbu dle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
3. Vybrané činnosti ve výstavbě (odborné vedení provádění staveb nebo její změny) mohou dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.
4. Zhotovitel stavby je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou oprávněnou osobou.
5. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona předem oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona předem ohlásí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná prohlídka v rámci kolaudačního řízení.
9. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu, tj. MěÚ Kyjov, OŽPÚP, návrh na kolaudaci stavby a na vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby. Žádost o kolaudaci stavby musí obsahovat náležitosti a musí být doložena doklady předepsanými ve vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření, ve změně pozdějších předpisů.
10. Stavba bude dokončena **do 31.12.2025.**
11. **Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
12. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod.
13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se na základě ustanovení § 157 stavebního zákona pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Strana 8 (celkem 19)

Stavební deník bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude předložen ke kolaudaci stavby. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.

14. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provozování kanalizace a ČOV, dle ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 154 stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.
16. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP – orgán územního plánování č.j.: OŽPÚP71797/22/127 ze dne 27.2.2022
 - závazné stanovisko KHS JMK, územní pracoviště Břeclav a Hodonín č.j.: KHSJM41817/2022/HO/HOK ze dne 20.7.2022
 - vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP66357/22/ozp_sek ze dne 15.7.2022
 - závazné stanovisko - souhlas MěÚ Kyjov, OŽPÚP - ZPF č.j.: OŽPÚP63893/22/295 ze dne 13.7.2022
 - vyjádření MěÚ Kyjov, OSDŽA č.j.: OSDŽA13079/2022/348 ze dne 4.7.2022
 - rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu MěÚ Kyjov, OSDŽA č.j.: OSDŽA13718/2022/348 ze dne 19.7.2022
 - závazné stanovisko (SO.03 Příjezdová komunikace) MěÚ Kyjov, OSDŽA č.j.: OSDŽA16742/2022/348 ze dne 24.8.2022:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín (Ing. Radomír Prokeš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 1300825).
 - Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v ní citovaných závazných technických norem.
 - V případě zásahu do vozovky a uzavření méně než poloviny jednoho jízdního pruhu (silnice II. a III. třídy), zajistí zhotovitel dopravní značení překážky dle vyhl. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Při větším zásahu je nutné požádat odbor správních a dopravních agend MěÚ Kyjov o povolení uzavírky silnice (silnice II. a III. třídy) dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Žádost o povolení uzavírky se doručí odboru správních, dopravních a živnostenských agend MěÚ Kyjov nejpozději 30 dní přede dnem zahájení prací. Náležitosti žádosti jsou stanovené v ust. § 39 vyhlášky č. 104/97 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 - Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění popř. kropení komunikací používaných pro účely stavby, tak aby byla vždy zajištěna jejich bezpečná sjízdnost popř. schůdnost, nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí.
 - Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o vydání stanoviska k vydání kolaudačního souhlasu.

- Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností.
- Návrh dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných norem ČSN EN 12899 nebo ČSN EN 1436 a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích: TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" v platném znění.
- U nových staveb pozemních komunikací musí být stanovení vydáno nejpozději k vydání kolaudačního souhlasu.
- Toto závazné stanovisko pozbývá platnosti do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci společné povolení, jestliže nebude stavba zahájena.
- stanovisko Policie ČR, Územní odbor Hodonín č.j.: KRPB-69878-2/ČJ-2022-060606 ze dne 30.3.2022
- závazné stanovisko - souhlas MěÚ Kyjov, OŽPÚP - LPF č.j.: OŽPÚP85563/22/291 ze dne 31.8.2022
- závazné stanovisko - souhlas MěÚ Kyjov, OŽPÚP - OPK č.j.: OŽPÚP83158/22/282 ze dne 24.8.2022
- rozhodnutí MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP67030/23/401 ze dne 1.6.2023
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, stavební úřad č.j.: SÚ85878/370/SÚ13840/2022/370Ko ze dne 5.9.2022 (*SO 01.3 Přípojka NN k čerpací stanici ČS-1 SO 01.4 Přípojka NN k čerpací stanici ČS-2 SO 02.13 Vodovodní přípojka SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV*):
 - Záměr bude umístěn v souladu s výkresy: D.1.3.3 Situace přípojky NN, D. 1.4.3 Situace přípojky NN, D.2.1.1.3 Celkový situační výkres, D.5.3 Situace přípojky VN a TS.
 - Záměr bude proveden podle projektové dokumentace pro SO 01.3 Přípojka NN k čerpací stanici ČS-1, SO 01.4 Přípojka NN k čerpací stanici ČS-2, SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV, kterou vypracoval ELPRO spol. s r.o., Nádražní 841, 696 81 Bzenec, odpovědný projektant Ing. Jan Martínek, ČKAIT č. 1300948 – Autorizovaný inženýr ro techniku prostředí staveb; bude proveden podle projektové dokumentace pro SO 02.13 Vodovodní přípojka, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Stupka, Malinovského 235, 664 88 Zbraslav, ČKAIT č. 1001381 - Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby.
 - Žadatel o vydání společného povolení odpovídá za soulad prostorové polohy záměru s ověřeným technickým popisem záměru.
- 17. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - stanovisko SÚS JMK, Oblast Jih, Břeclav č.j.: 14946/2022 ze dne 15.8.2022 a č.j.: 8301/2022-Jih ze dne 29.4.2022
 - stanovisko VaK Hodonín, a.s. zn.: 2/TR/202/20222990 ze dne 8.8.2022
 - stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Brno zn.: 5002644541 ze dne 22.7.2022
 - vyjádření CETIN a.s., Praha č.j.: 698179/22 ze dne 21.7.2022
 - vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha zn.: 7455/22/OVP/Z ze dne 8.7.2022
 - vyjádření EG.D, a.s. Brno zn.: E7456-26193137 ze dne 29.6.2022
 - souhlas EG.D, a.s. Brno zn.: M49992-27064935 ze dne 15.7.2022
 - vyjádření Nej.cz s.r.o., Praha zn.: VYJNEJ-2022-08873-01 ze dne 7.7.2022

II. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 vodního zákona **v y d á v á p o v o l e n í**

k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351, č.h.p. 4-17-01-076, v kraji Jihomoravském, obci Bukovany, katastrálním území Bukovany u Kyjova, na pozemcích parc. č.: 752/15, 752/16, 1136/19, vodní tok Bukovanka IDVT 10193351, umístění ČOV vůči břehu - levý břeh, ř.km 3,39.

Orientační určení polohy vypouštění (souřadnice x,y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):
x = 1 182 235,27; y = 564 078,09

Údaje o povolení k nakládání s vodami:

Druh vypouštěných vod: odpadní vody čištěné v ČOV

Způsob čištění: mechanicko-biologická ČOV

Druh recipientu: vodní tok Bukovanka IDVT 10193351

ČOV: mechanicko-biologická ČOV nízko zatěžované aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu

Počet EO: 1 100

Údaje o vypouštění odpadních vod:

Průměrné povolené množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{prům.}} = 1,68 \text{ l/s}$

Maximální povolené množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{max.}} = 7 \text{ l/s}$

Maximální měsíční povolené množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{maxmés.}} = 5\,808 \text{ m}^3/\text{més.}$

Roční povolené množství vypouštěných vod:

$Q_{\text{roční}} = 52\,998 \text{ m}^3/\text{rok}$

Povolená doba, na kterou je nakládání s vodami vydáno: **10 let od nabytí právní moci**

rozhodnutí

Povolené ukazatele znečištění vypouštěných vod a bilanční hodnoty vypouštěných odpadních vod:

ukazatel	„p“ [mg/l]	„m“ [mg/l]	bilanční hodnoty [t/rok]
CHSK _{cr}	75	140	3,97
BSK ₅	20	30	1,06
NL	20	30	1,06
N-NH ₄	12 ¹⁾	20 ²⁾	0,64

Vysvětlivky:

„p“ přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, přičemž se jedná o směsný 2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v odebíraných v intervalu 15 min – typ „A“.

„m“ maximální přípustná hodnota - jedná o směsný 2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v odebíraných v intervalu 15 min – typ „A“.

1) Uvedená hodnota je aritmetickým průměrem koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročena.

2) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota vody na odtoku z biologického stupně vyšší 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel se považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.

Uložená měření vypouštěných vod:

Měření množství vypouštěných odpadních vod: měrný objekt na odtoku z ČOV – Parshallův žlab P4

Čestnost měření množství vypouštěných odpadních vod (počet ročně): kontinuálně

Uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ano

Počet kontrolních profilů: 1 – měrný objekt na odtoku z ČOV

Typ vzorku: 2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut – typ „A“

Četnost měření jakosti vypouštěných vod: 12x ročně

V rámci sledování jakostních hodnot bude sledován ukazatel $N_{\text{celk.}}$ a $P_{\text{celk.}}$, v četnosti 12x ročně, typ vzorku „A“.

Povolení k vypouštění vod je vydáno za těchto podmínek a povinností:

1. Znečišťovatel je povinen, ve smyslu ust. § 38 vodního zákona, sledovat jakost vypouštěných odpadních vod (koncentraci znečištění) zajišťováním odběru směsný 2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v odebíraných v intervalu 15 min. – typ „A“, v četnosti výše uvedených, přičemž odběry musí být v průběhu celého roku rovnoměrně rozloženy.
2. Odběr a analýzy odebraných vzorků vypouštěných odpadních vod mohou provádět pouze odborně způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněné laboratoře“).
3. Znečišťovatel je povinen měřit objem vypouštěných vod, ve smyslu požadavků § 38 odst. 6 vodního zákona, a to jak je výše uvedeno.
4. Výsledky sledování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen evidovat a přehledně zpracovávat podle § 38 vodního zákona tak, aby umožňovaly kontrolu dodržování stanovených limitů a je povinen je zasílat pravidelně 1x ročně přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) – www.ispop.cz.
5. Veškeré doklady a podklady o vedení provozní evidence o vypouštění vod je znečišťovatel povinen uchovávat po dobu pěti let.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Bukovany, IČ: 002 84 793, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany.

Odůvodnění:

Dne 17.2.2023 byla MěÚ Kyjov, odboru ŽPÚP předložena žádost Obce Bukovany, IČ: 002 84 793, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany o společné územní a stavební řízení (dle ust. § 94j stavebního zákona) pro povolení stavby vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV) a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351 (dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona). Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Zahájené správní řízení bylo z důvodu nedostatků žádosti přerušeno usnesením MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP23129/23/380 ze dne 24.2.2023. Dne 18.4.2023 byl doložen chybějící doklad. Tímto dnem bylo obnoveno přerušené řízení ve výše uvedené věci.

Jelikož vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP jsou dobře známy poměry stavby vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV) a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351 a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované žádosti, tak vodoprávní úřad upustil, dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, od ústního jednání a místního šetření.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 25, § 44 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávní řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů, ve věci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV) a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351 pod č.j.: OŽPÚP47149/23/380, spis. značkou: OŽPÚP/4589/2023/380 ze dne 19.4.2023 se stanovením

Strana 12 (celkem 19)

Rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV) a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351 - Obec Bukovany, IČ: 002 84 793, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany

lhůty pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou, s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto a k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Oznámení zahájení řízení bylo doručeno 9.5.2023 a do 29.5.2023 nebyla vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP doručena žádná námitka k zahájenému vodoprávnímu řízení.

Účastníci řízení mohli nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Městském úřadě v Kyjově, OŽPÚP. Po termínu 26.5.2023 bylo možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán oznámil, že předpokládal vydání rozhodnutí po dni 30.5.2023. Zároveň do termínu vydání rozhodnutí měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. V této době neuplatnil žádný účastník svá práva.

Majetkoprávní vztahy - stavba bude budována na pozemcích: st. p. 100/1, parc. č. 64/1, 107, 110, 266/2, 310/19, 310/26, 310/33, 310/46, 310/52, 311/1, 555/19, 637/1, 637/3, 638/1, 675/5, 675/7, 676/2, 677, 678/3, 678/5, 679/1, 679/3, 679/6, 679/7, 679/8, 679/9, 682/1, 682/4, 683/1, 683/5, 683/7, 686/5, 687/1, 687/4, 693/1, 694/3, 694/5, 695/1, 695/3, 695/4, 697, 700/1, 700/2, 702/1, 702/7, 702/8, 702/9, 703/3, 703/5, 704/1, 704/4, 707/2, 708/1, 708/2, 709/1, 710/1, 710/2, 711/1, 752/1, 752/15, 752/16, 800/15, 800/17, 800/19, 1136/19, 1703/3, 1709/6, 1721/1, 1721/8, 1723/8, 1723/11, 1723/24, 1723/38, 1727, 1730/47, 1730/49, v katastrálním území Bukovany u Kyjova.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 100/2, 190, 191, 211, 241, 249, 251, 312, 313, 314, 323, 335, 337, 339, 343, 345, 347, 348, 353, 362, 369, 383, 387, 391, 397/1, 415/1, 415/2, parc. č. 84/1, 84/2, 106, 109, 310/22, 310/23, 310/27, 310/28, 310/31, 310/35, 310/36, 310/38, 310/48, 310/49, 634, 645, 646/2, 650/1, 650/5, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 653/1, 653/5, 654/1, 654/3, 655, 656/1, 657/1, 657/3, 658/1, 661/2, 662, 664/1, 664/8, 665/1, 665/2, 666/1, 667/1, 668/1, 668/2, 670/1, 670/3, 671/1, 671/7, 672/1, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2, 675/1, 675/2, 676/1, 678/1, 678/8, 680, 692/1, 692/2, 693/2, 698, 699/1, 699/2, 706, 707/1, 752/14, 752/19, 800/13, 800/14, 800/18, 800/99, 1136/15, 1721/3, 1721/5, 1721/6, 1721/7, v katastrálním území Bukovany u Kyjova.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bukovany č.p. 120, č.p. 149, č.p. 165, č.p. 19, č.p. 16, č.p. 228, č.p. 234, č.p. 240, č.p. 242, č.p. 237, č.p. 241, č.p. 243, č.p. 110, č.p. 247, č.p. 251, č.p. 253, č.p. 252, č.p. 260, č.p. 262, č.p. 112, č.p. 278, č.p. 273, č.p. 274, č.p. 276, č.p. 286 a č.p. 286.

Stanoviska sdělili a byly doloženy tyto doklady:

- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP – orgán územního plánování č.j.: OŽPÚP71797/22/127 ze dne 27.2.2022
- závazné stanovisko KHS JMK, územní pracoviště Břeclav a Hodonín č.j.: KHSJM41817/2022/HO/HOK ze dne 20.7.2022
- vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP66357/22/ozp_sek ze dne 15.7.2022
- závazné stanovisko - souhlas MěÚ Kyjov, OŽPÚP - ZPF č.j.: OŽPÚP63893/22/295 ze dne 13.7.2022
- vyjádření MěÚ Kyjov, OSDŽA č.j.: OSDŽA13079/2022/348 ze dne 4.7.2022
- rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu MěÚ Kyjov, OSDŽA č.j.: OSDŽA13718/2022/348 ze dne 19.7.2022
- závazné stanovisko (SO.03 Příjezdová komunikace) MěÚ Kyjov, OSDŽA č.j.: OSDŽA16742/2022/348 ze dne 24.8.2022
- stanovisko Policie ČR, Územní odbor Hodonín č.j.: KRPB-69878-2/ČJ-2022-060606 ze dne 30.3.2022

- závazné stanovisko Policie ČR, Územní odbor Hodonín, dopravní inspektorát č.j.: KRPB-69878-7/ČJ-2022-060606 ze dne 25.5.2022
- závazné stanovisko - souhlas MěÚ Kyjov, OŽPÚP - LPF č.j.: OŽPÚP85563/22/291 ze dne 31.8.2022
- závazné stanovisko - souhlas MěÚ Kyjov, OŽPÚP - OPK č.j.: OŽPÚP83158/22/282 ze dne 24.8.2022
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, stavební úřad č.j.: SÚ85878/370/SÚ13840/2022/370Ko ze dne 5.9.2022
- stanovisko SÚS JMK, Oblast Jih, Břeclav č.j.: 14946/2022 ze dne 15.8.2022 a č.j.: 8301/2022-Jih ze dne 29.4.2022
- stanovisko VaK Hodonín, a.s. zn.: 2/TR/202/20222990 ze dne 8.8.2022
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Brno zn.: 5002644541 ze dne 22.7.2022
- vyjádření CĚTIN a.s., Praha č.j.: 698179/22 ze dne 21.7.2022
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha zn.: 7455/22/OVP/Z ze dne 8.7.2022
- vyjádření EG.D, a.s. Brno zn.: E7456-26193137 ze dne 29.6.2022
- souhlas EG.D, a.s. Brno zn.: M49992-27064935 ze dne 15.7.2022
- vyjádření Nej.cz s.r.o., Praha zn.: VYJNEJ-2022-08873-01 ze dne 7.7.2022
- usnesení Okresního soudu v Hodoníně č. 31D320/2023-6 ze dne 13.4.2023 ve věci projednání dědictví
- výpis z KN k dotčeným pozemkům stavbou – provedl vodoprávní úřad
- vyjádření Ing. Jaroslava Stupky, Brno (projektant) k připomínkám Povodí Moravy, s.p., Brno
- komentář VaK Hodonín, a.s. zn.: 1171 ze dne 21.4.2023 k připomínkám Povodí Moravy, s.p., Brno
- stanovisko KrÚ JMK OŽP Brno č.j.: JMK 114066/2022 ze dne 1.8.2022 – k záměru stavby „Bukovany – likvidace odpadních vod“ – soulad s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace Jihomoravského kraje“
- usnesení o odložení věci – HZS JMK, Územní odbor Hodonín č.j.: HSBM-5028-2/2022 ze dne 13.7.2022
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-30716/2022/5203/Ko ze dne 2.8.2022
- usnesení MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP91553/22/401 ze dne 14.9.2022
- rozhodnutí MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP67030/23/401 ze dne 1.6.2023

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Ve stanovisku podniku Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-30716/2022/5203/Ko ze dne 2.8.2022 je uvedeno:

„Ke změně PRVK, pokud byla navržena, PM s.p. nebylo požádáno o vyjádření. S návrhem změny PRVK, která by odpovídala technickému řešení dle předložené DSP, bychom nesouhlasili. V roce 2008 jsme se vyjadřovali k předchozí dokumentaci ve stadiu DUR (zprac. 02/2008), která řešila dobudování jednotné kanalizace (DN 200-800) v obci Bukovany (860 EO), za účelem odvedení odpadních vod sběračem A do ČS —1, odkud budou odp.vody čerpány do stokové sítě města Kyjov a na městskou ČOV Kyjov.

Dobudováním kanalizace se zruší stávající vyústění do toku. Na kanalizaci budou vybudovány 2 odlehčovací komory, OK1A a OK2A, s ředíci poměry 1:20. Recipientem pro odlehčené vody bude Bukovanka. Dvě čerpací stanice ČS-1 a ČS-3 jsou navrženy s akumulací a plní i funkci odlehčení (1:20 ředící poměr).

Tok Bukovanka je málo vodný, Q_{355} je 0,05 l/s. V části roku - období letního sucha je suchým korytem.

1. *Zásadně nesouhlasíme v rámci předložené DSP s návrhem vypínací šachty ŠŠ na nátoku na ČOV, navrženou v areálu čistírny. ČOV je navržena jako jednolinková, v případě havárie či zásadních oprav/vyřazení některé z technologií by došlo k úplnému uzavření nátoku na ČOV a všechny odpadní vody by přepadaly nečištěné 2mi odlehčeními do Bukovanky, která protéká obcí. Vypínací šachtu ŠŠ požadujeme zrušit a tuto změnu zohlednit ve všech přílohách DSP.*
2. *Požadujeme navrhnout rozdělovači šachtu před biologickým stupněm a z ní obtok biologického stupně.*
3. *Dále požadujeme dopracovat a předložit blokové technologické schéma, bez zákresu a popisu strojního vybavení ČOV (viz. strojně technologické schéma).*
4. *Ve STZ bude vypuštěno označení OK1A, které je matoucí a nikde ve výkresové části se neobjevuje.*
5. *Popisy a legenda v celkovém situačním výkresu ČOV příl. D.2.1.1.3 bude vytištěna výrazně čitelně, nikoliv světle zeleně a světle žlutě.*

K výše uvedenému stanovisku se vyjádřil projektant Ing. Jaroslav Stupka, Brno ze dne 20.4.2023 „K bodu 1.: nesouhlas s návrhem vypínací šachty ŠŠ

- > *Uzavření nátoku na ČOV je navrženo pouze a výhradně v případě havarijních stavů na ČOV a pro jejich neodkladné řešení*
- > *Kanálové šoupátko v Šachtě bude opatřeno plombou - jako opatření proti jeho zneužití*
- > *Pro povolení uzavření nátoku na ČOV je vždy nutné požádat vodoprávní úřad se zdůvodněním a stanovením doby uzávěry*
- > *Doba uzavření nátoku na ČOV je vhodné zvolit v období minimální přítoku odpadních vod na ČOV*
- > *Po dobu zamezení nátoku o.v. na ČOV lze využít kapacitu přívodní stoky DN 300 v úseku mezi vypínací šachtou a odlehčovací komorou na síti v délce 339 m => objem cca 24 m³ (bez tubusů šachet) $Q_{min.} = 4 \text{ m}^3/\text{h}$ tzn. doba akumulace cca 6 hod. - jedná se o noční hodiny*
- > *Požadavek na navržení vypínací šachty byl vznesen i ze strany budoucího možného provozovatele ČOV.*

K bodu 2.: požadavek na návrh rozdělovači šachty před biologickým stupněm - obtok

- > *V projektové dokumentaci na potrubí (5) nátok na biologickou část je odbočka (6) obtok biologické části obě s uzavíracími šoupátky se zemní soupravou (viz Celkový situační výkres)*

K bodu 3.: požadujeme dopracovat a předložit blokové technologické schéma

> *Bylo doloženo v 08 / 2022“*

Komentář společnosti VaK Hodonín, a.s. k připomínkám Povodí Moravy, s., Brno:

Plně souhlasíme s vyjádřením projektanta Ing. Jaroslava Stupky.

Ad bod 1: Vypínací šachta před ČOV je standartní součástí většiny ČOV. Její uzavření je možné jen za velmi přísných podmínek, které jsou jasně definovány v Provozním řádu ČOV. Každé uzavření je se souhlasem, nebo v případě havárie s vědomím, nadřízených kontrolních orgánů a vždy jen po nezbytně nutno dobu.

Ad bod 2: Řešení obtoku biologické části je řešeno. Rozdělovači komory, které jsou jen zdrojem zápachu, je možné bez problémů nahradit řešením uvedeném v projektu. Řešení, které je navrženo v projektu je vyzkoušené a ověřené v provozní praxi a je provozně výrazně komfortnější než rozdělovači komora.

Ve stanovisku KrÚ JMK OŽP Brno č.j.: JMK 114066/2022 ze dne 1.8.2022 je uvedeno, že stavba „Bukovany – likvidace odpadních vod“ je v souladu s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace Jihomoravského kraje“.

Vodoprávní úřad k výše uvedenému stanovisku Povodí Moravy, s.p., Brno uvádí:
Jak je výše uvedeno, tak stavba „Bukovany – likvidace odpadních vod“ je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace Jihomoravského kraje, proto se není potřeba touto připomínkou zabývat.

Vodní tok Bukovanka je stejně vodný, případně suchý nezávisle je-li vypouštěna odpadní voda z ČOV či vypouštěné nečištěné odpadní vody z jednotlivých výustí obce Bukovany na základě povolení k nakládání s vodami. Vodnost vodního toku nijak není možno ovlivnit.

K bodu ad 1) – toto řešení je v kompetenci a odpovědnosti projektanta. Svým zdůvodněním plně potvrdil své řešení, se kterým se vodoprávní úřad ztotožňuje.

K bodu ad 2) – vysvětleno ve zdůvodnění projektanta a pravděpodobného budoucího provozovatele VaK Hodonín, a.s..

K bodu ad 3) – bylo provedeno.

K bodu ad 4) a 5) – není potřeba se vyjadřovat.

Ostatní účastníci neuplatnili žádné návrhy a námítky.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Petr Pokorák
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Ve smyslu ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Kyjov, OÚ Bukovany po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení rozhodnutí. Žádáme tímto MěÚ Kyjov, OÚ Bukovany, aby zajistily vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Vyvěšeno dne: ...2.6.2023.....

Sňato dne:

(vyvěsit na úředních deskách MěÚ Kyjov, OÚ Bukovany)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen.

Příloha - všem: situace přehledná – (výkres č. C.2), s umístěním stavby

Obdrží:

navrhovatelé

Obec Bukovany, IDDS: 9biatms

sídlo: Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany u Hodonína

ostatní účastníci

Vlastimil Bilíček, Hornická č.p. 1091, 696 03 Dubňany

Petr Cahlík, Školní č.p. 3068/40, Boršov, 697 01 Kyjov 1

Lenka Cichrová, Bohuslavice č.p. 4031, 696 55 Kyjov 3

Marie Cichrová, Bukovany č.p. 203, 696 31 Bukovany u Hodonína

Pavel Hlavinka, Bukovany č.p. 147, 696 31 Bukovany u Hodonína

Hedvika Hlavinková, Bukovany č.p. 147, 696 31 Bukovany u Hodonína

Lubomír Horáček, Bukovany č.p. 286, 696 31 Bukovany u Hodonína

Otto Horáček, Bukovany č.p. 37, 696 31 Bukovany u Hodonína

Strana 17 (celkem 19)

Rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla „Bukovany - likvidace odpadních vod“ (stavební objekty SO 01 Kanalizace, SO 02 ČOV, SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV a SO 05 Přípojka VN, TS, NN k ČOV) a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku Bukovanka IDVT: 10193351- Obec Bukovany, IČ: 002 84 793, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany

Jana Horáčková, Bukovany č.p. 286, 696 31 Bukovany u Hodonína
Jaroslava Horáčková, Bukovany č.p. 202, 696 31 Bukovany u Hodonína
Ing. Lubomír Hýbl, IDDS: w9jr9x6
trvalý pobyt: Slepá č.p. 558/28, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Ing. arch. Eva Chlupová, IDDS: 4ncpzjj
trvalý pobyt: Trávníky č.p. 1603/55, Černá Pole, 613 00 Brno 13
František Jahoda, Bukovany č.p. 260, 696 31 Bukovany u Hodonína
Libuše Jahodová, Bukovany č.p. 260, 696 31 Bukovany u Hodonína
Jana Jamborová, Bukovany č.p. 218, 696 31 Bukovany u Hodonína
Miroslav Jedovnický, Bukovany č.p. 176, 696 31 Bukovany u Hodonína
Ing. Jaroslav Kolouch, V Novinách č.p. 805/18, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Ing. Marie Kolouchová, Husova č.p. 569/19, 697 01 Kyjov 1
Žaneta Kroupová, Ivana Javora č.p. 3075/59, Boršov, 697 01 Kyjov 1
Pavel Křížka, Vřesovice č.p. 147, 696 48 Ježov
Ing. Robert Lásik, IDDS: 57peb2d
trvalý pobyt: Španělská č.p. 759/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Jana Letovská, Bukovany č.p. 139, 696 31 Bukovany u Hodonína
Stanislav Letovský, Bukovany č.p. 139, 696 31 Bukovany u Hodonína
Lenka Milfajtová, Na přesypu č.p. 996/28, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
MUDr. Eva Murárová Slováková, Hornická č.p. 1068, 356 01 Sokolov 1
Lenka Navrátilová, Bukovany č.p. 220, 696 31 Bukovany u Hodonína
Jan Novák, Lažánky č.p. 170, 678 01 Blansko 1
Martin Novák, Nerudova č.p. 1084/46, 697 01 Kyjov 1
Ing. Stanislav Novák, Vrážská č.p. 43/5, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512
Šárka Novotná, Bukovany č.p. 229, 696 31 Bukovany u Hodonína
Ing. Jiří Pelikán, Bukovany č.p. 29, 696 31 Bukovany u Hodonína
Karel Pelikán, Bukovany č.p. 71, 696 31 Bukovany u Hodonína
Marek Pelikán, Bukovany č.p. 265, 696 31 Bukovany u Hodonína
Dana Poloucká, Bukovany č.p. 148, 696 31 Bukovany u Hodonína
Mgr. Jarmila Presová, Bukovany č.p. 256, 696 31 Bukovany u Hodonína
Zuzana Simotová, Bukovany č.p. 232, 696 31 Bukovany u Hodonína
Jaroslava Součková, Bukovany č.p. 155, 696 31 Bukovany u Hodonína
Jan Svoboda, Bukovany č.p. 257, 696 31 Bukovany u Hodonína
Hana Svobodová, Věteřov č.p. 64, 697 01 Kyjov 1
Boris Vodák, Bukovany č.p. 220, 696 31 Bukovany u Hodonína
Jiří Vrba, Bukovany č.p. 232, 696 31 Bukovany u Hodonína
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 21 Praha 4
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova 2933/2 č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín
ZEMSPOL, spol. s r.o., IDDS: 2kz9wak
sídlo: Boršovská č.p. 2610/65, Nětčice, 697 01 Kyjov 1

dotčené orgány státní správy

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Břeclav a Hodonín, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g

sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 7/11, 695 01 Hodonín 1

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, orgán územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Kyjov, Odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend, Masarykovo náměstí č.p. 1, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - vodní hospodářství

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - zemědělský půdní fond

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, lesní hospodářství

ostatní

Městský úřad Kyjov - podatelna

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, IDDS: n8nkmz7

sídlo: Zámecké nám. č.p. 27/9, 695 01 Hodonín 1

Obecní úřad Bukovany,

sídlo: Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany u Hodonína

Veřejnou vyhláškou se doručuje všem osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 100/2, 190, 191, 211, 241, 249, 251, 312, 313, 314, 323, 335, 337, 339, 343, 345, 347, 348, 353, 362, 369, 383, 387, 391, 397/1, 415/1, 415/2, parc. č. 84/1, 84/2, 106, 109, 310/22, 310/23, 310/27, 310/28, 310/31, 310/35, 310/36, 310/38, 310/48, 310/49, 634, 645, 646/2, 650/1, 650/5, 652/1, 652/2, 652/3, 652/4, 652/5, 653/1, 653/5, 654/1, 654/3, 655, 656/1, 657/1, 657/3, 658/1, 661/2, 662, 664/1, 664/8, 665/1, 665/2, 666/1, 667/1, 668/1, 668/2, 670/1, 670/3, 671/1, 671/7, 672/1, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2, 675/1, 675/2, 676/1, 678/1, 678/8, 680, 692/1, 692/2, 693/2, 698, 699/1, 699/2, 706, 707/1, 752/14, 752/19, 800/13, 800/14, 800/18, 800/99, 1136/15, 1721/3, 1721/5, 1721/6, 1721/7, v katastrálním území Bukovany u Kyjova.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bukovany č.p. 120, č.p. 149, č.p. 165, č.p. 19, č.p. 16, č.p. 228, č.p. 234, č.p. 240, č.p. 242, č.p. 237, č.p. 241, č.p. 243, č.p. 110, č.p. 247, č.p. 251, č.p. 253, č.p. 252, č.p. 260, č.p. 262, č.p. 112, č.p. 278, č.p. 273, č.p. 274, č.p. 276, č.p. 286 a č.p. 286.