

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

OBECNÍ ÚŘAD Bukovany, okr. Hodonín	
Dužlo da. č.p:	29.11.2021
Podpis:	<i>Muk - 637/2021</i>
Zpracoval:	
Ukl. znak:	

Spis.zn.: SÚ 20487/2021/284Hr

Č.j.:SÚ105143/21/284 / SÚ 20487/2021/284Hr

Kyjov, dne 12.11.2021

Vyřizuje: Hrbotický Pavel Ing., tel.: 518 697 417, e-mail: p.hrboticky@mukyjoy.cz

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS **S UŽÍVÁNÍM STAVBY**

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 10.11.2021 podal

Obec Bukovany, IČO 00284793, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby nazvané:

Bukovany, lokalita Za Kovárnou

SO 401 Veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 310/15, 310/17, 310/19, 310/22, 310/23, 310/24, 310/27, 310/28, 310/31, 310/33, 310/34, 310/35, 310/38, 310/39, 311, 314/1, 555/19, 625/1, 1709/4, 1727 v katastrálním území Bukovany u Kyjova provedené podle stavebního povolení spis.zn. SÚ 12719/2019/284Hr ze dne 4.11.2019.

Vymezení účelu užívání stavby:

- SO.401: Veřejné osvětlení - nové osvětlení komunikace v řešené lokalitě bude napojeno ze stávajícího rozváděče VO zabudovaného ve zděném pilíři před bytovým domem č.p.259 (parc.č.356). Z tohoto rozváděče bude vyveden kabel CYKY 4Bx10 mm² směrem k nové lokalitě. Kabel bude uložen v zemi v souběhu s kabely NN, resp. sdělovacími kabely. Bude křížovat plánovanou vozovku a dále bude veden podél vozovky v zeleném pásu, kde bude vysmyčkován v nových sadových osvětlovacích stožárech. Stožáry budou osazeny ve vzdálenosti cca 0,7m od obrubníku vozovky. Navržené VO dále pokračuje kolem plánovaného parkoviště v blízkosti hřbitova směrem k vjezdu do areálu hřiště. Všechny navržené osvětlovací stožáry jsou umístěny mimo ochranné pásmo stávajícího venkovního vedení VN. Všechny stožáry a výložníky jsou uvažovány v pozinkovaném provedení. Všechny osvětlovací stožáry budou vybaveny stožárovou svorkovnicí s pojistkou. Svítidlo bude napojeno od stožárové svorkovnice kabelem CYKY 3Cx1,5 vedeným uvnitř stožáru. Typ použitých svítidel a osvětlovacích stožárů bude vycházet ze zvyklostí provozovatele VO v obci. Předpokládáme zde použití venkovních svítidel LED příslušného výkonu dle výpočtu osvětlení, osazených na sadových osvětlovacích stožárech délky 6m (SB6). V řešené trase je

navrženo umístění 11 ks osvětlovacích stožárů s roztečí cca 29m. Jedno svítidlo bude umístěno na stávající koncový betonový sloup sítě NN u vjezdu do nové lokality z ulice Bohuslavská.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 12.11.2021 s tímto výsledkem:

- Stavba je dokončena bez zjevných závad a nedodělků v souladu s vydaným územním rozhodnutím a ověřenou projektovou dokumentací. Stavebník doložil kladné výsledky zkoušek a měření podle zvláštních právních předpisů.

Odůvodnění:

Dne 10. 11. 2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 10/2021. Stavební úřad provedl dne 12. 11. 2021 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyjádření č.j. OŽPÚP22088/21/ozp_sek ze dne 9. 4. 2021
- HZS Hodonín Ev.č. HSBM-2-88-1/5-POKŘ-2019/Kři-1/2021 ze dne 29.3.2021
- KHS Hodonín č.j. KHSJM 13560/2021/HO/HOK ze dne 11.3.2021
- Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Hodonín, stanovisko č.j.: KRPB-123979-9/ČJ-2019-060606 ze dne 12.3.2021

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu

Obdrželi:

navrhovatelé:

PP projekt Hodonín s.r.o., IDDS: mhpuadr

zastoupení pro: Obec Bukovany, Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany